



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico

NOTA TÉCNICA Nº 14/2009

- I. **Objeto:** Análise do projeto de restauração do Sobrado do Padre Taborda, elaborado por Maria Imaculada Carvalho Leão, enviado a esta Promotoria pelo Iepha.
- II. **Município:** Itaverava – MG.
- III. **Análise técnica:**

Em 22/05/2009 foi encaminhado pelo Iepha à Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais o projeto básico de restauração da casa do Padre Taborda, localizada em Itaverava – MG.

Em análise à documentação entregue foi verificado que o documento possui:

- Contextualização histórica do município e da edificação;
- Análise arquitetônica, estilística e paisagística da edificação;
- Histórico das intervenções, restaurações e medidas oficiais pelas quais passou a edificação até 1998;
- Análise do estado de conservação, riscos e patologias da edificação, feita por cômodos, contendo algumas fotos ilustrativas;
- Indicação para solução de patologias por elemento (estrutura, paredes, argamassas, forros, pisos, esquadrias, escadas e ferragens).
- Levantamento fotográfico com fotos externas e internas, antigas e recentes.

O presente documento encontra-se incompleto de acordo com as Normas de apresentação de projeto de restauro do Iepha – MG.

- Não há plantas e desenhos de levantamento da edificação, nem o levantamento topográfico.
- O diagnóstico é bastante sucinto e não há representação gráfica.
- A proposta de intervenção é resumida e não há representação gráfica.
- Não foram apresentados projetos complementares.
- Não foi apresentado projeto executivo e detalhamentos.
- Não foi definida a nova utilização da edificação
- Não foi feita a quantificação de materiais nem orçamento da obra.

Sugere-se complementação do documento, conforme orientações existentes nas Normas de apresentação de projeto de restauro do Iepha – MG.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para o que mais se fizer necessário.

Belo Horizonte, 27 de maio de 2008.

Andréa Lanna Mendes Novais
Analista do Ministério Público – MAMP 3951



Rua Timbiras, n.º 2941 - Barro Preto - Belo Horizonte-MG - CEP 30140-062
Telefax (31) 3250-4620 – E-mail: cppc@mp.mg.gov.br



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico
Arquiteta Urbanista – CREA-MG 70833/D



Rua Timbiras, n.º 2941 - Barro Preto - Belo Horizonte–MG - CEP 30140-062
Telefax (31) 3250-4620 – E-mail: cppc@mp.mg.gov.br